

SPECIFICATIE TEHNICA

CABLURI DE ENERGIE CU CONDUCTOARE DIN CUPRU, CU IZOLATIE DIN PVC, CU ARMATURA DIN BENZI DIN OTEL SI MANTA DIN PVC

STANDARD	IEC 60502-1
TIP CABLU:	CYAbY
TENSIUNE NOMINALA U_0/U , [V]:	600/1000
Nr. CONDUCTOARE X SECTIUNE, [mm ²]:	5X4 RE
FORMA CONDUCTOARE:	RE – CUPRU ROTUND SOLID, CLASA 1 CONFORM IEC/EN 60228
TIP IZOLATIE :	PVC TIP A CONFORM IEC 60502-1
GROSIME NOM. IZOLATIE, [mm]:	1.0
IDENTIFICARE CONDUCTOARE:	5 CONDUCTOARE: VERDE/GALBEN, ALBASTRU, MARO, NEGRU, GRI
TIP MANTA INTERIOARA:	PVC EXTRUDAT
GROSIMEA MANTALEI INTERIOARE, [mm]:	1.2
TIP ARMATURA :	DOUA BENZI DIN OTEL APLICATE ELICOIDAL
GROSIME BENZI, [mm]:	2X0.2
TIP MANTA EXTERIOARA:	PVC TIP ST1 CONFORM IEC 60502-1
CULOARE MANTA:	NEGRU
GROSIME NOM. MANTA EXTERIOARA, [mm]:	1.8
DIAMETRU EXT. CABLU, APROX., [mm]:	18.0
GREUTATE NETA CABLU, APROX., [kg/km]:	590
TEMPERATURA CABLULUI [°C]:	
- PE CONDUCTOR, MAX.	+70
- LA SCURTCIRCUIT	+160
TEMPERATURA MINIMA MASURATA PE MANTA LA POZARE SI MANEVRARE, [°C]:	- 5
INCERCARI:	CONFORM IEC 60502-1
INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII :	CONFORM IEC 60332-1-2
COD:	717603115153*

MARCAJ PE MANTAUA CABLULUI: PRIN IMPRIMARE SAU IN RELIEF

● **CABLEL 1324FC CYAbY 5X4* 0.6/1KV IEC 60502-1 2019 CE**

* ANUL FABRICATIEI

** NR.CONDUCTOARE X SECTIUNE

SI MARCAJ METRIC CU CERNEALA

No.offer:	-	Cable Engineering Department	
Date - Revision:	25/03/2019 - 0	Detailed by:	F. Nicolae
Clinet/ Country	DEDEMAN/ ROMANIA	Approved by:	O. Avramescu